

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСК
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3»
(МБОУ «Лицей № 3»)

ул. Комсомольская, д. 27А, р-н Центральный, г. Норильск, Красноярский край, 663300
Телефон: (3919) 46-17-36, (3919) 46-24-13, Факс: (3919) 46-17-36
E-mail: li3-norilsk@yandex.ru, http://www.li3-norilsk.ru
ОКПО 41066790, ЕГРЮЛ (ОГРН) 1022401625960, ИНН/КПП 2457018434/245701001

19.04.2024

№ 01-23/ *adg*

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Норильске

Информация об исполнении предписаний
контрольно-надзорных органов по состоянию на 19.04.2024г.

1.В I квартале 2024 г имеются действующие предписания № 20394 от 21.11.2023г Роспотребнадзор

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, тыс.руб	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
Роспотребнадзор							
1.	МБОУ «Лицей №3»	корпус 1 г. Норильск, район Центральный, ул. Комсомольская, д.27А	0	№ 20394 от 21.11.2023	Нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и	01.11.2024	Не выполнено. Требуется финансирование МБ, коммерческое предложение запрошено.

2.	МБОУ «Лицей №3»	корпус 1 г. Норильск, район Центральный, ул. Комсомольская, д.27А	0	№ 20394 от 21.11.2023	Нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебном кабинете № 22 отсутствуют возможность обеспечить обучающихся мебелью в соответствии с их ростом, а именно: на учебную мебель разных ростовых групп нанесена одинаковая маркировка	Модежи» отсутствует местное искусственное освещение на рабочих местах обучающихся с компьютером (ноутбуком) в кабинетах информатики № № 31,32,34	25.12.2023	Выполнено. В учебном кабинете № 22 мебель промаркирована в соответствии с ростовой группой.
3.	МБОУ «Лицей №3»	корпус 1 г. Норильск, район Центральный, ул. Комсомольская, д.27А	0	№ 20394 от 21.11.2023	Нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха	Модежи» отсутствует местное искусственное освещение на рабочих местах обучающихся с компьютером (ноутбуком) в кабинетах информатики № № 31,32,34	01.11.2024	Не выполнено. Требуется финансирование МБ. Запрошено КП (на замену кафельной плитки, плитка не менялась с момента постройки здания); Требуется финансирование МБ.

					и оздоровления детей и молодежи» в санитарном узле для девочек (3 этаж, правое крыло) на стенах и потолке следы заливия, нарушение покрасочного слоя; в санитарном узле для девочек (2 этаж, левое крыло) отмечается нарушение целостности кафельного покрытия стен; в санитарном узле для мальчиков (4 этаж, левое крыло) на потолке следы заливия; в спортивном зале на потолке следы заливия, нарушение покрасочного слоя.				Запрошено КП (потолок спортзал, высотные работы) Протечка происходит вследствие нарушения целостности кровельного покрытия. Запланировано на лето 2024. Частично косметический ремонт проведем своими силами (стены и потолки санитарных узлов). Заливие происходит вследствие обветавшей системы канализации. Требуется замена системы канализационных труб по стояку правого крыла здания с 1го по 3й этажи. Запрошено КП.
4.	МБОУ «Лицей №3»	корпус 1 г. Норильск, район Центральный, ул. Комсомольская, д.27А	0,700	№ 20394 от 21.11.2023	Нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалете для мальчиков (2 этаж, правое крыло) отсутствует сиденье на унитазе.	01.11.2024	Выполнено. В туалете для мальчиков (2 этаж, правое крыло) установлено сиденье на унитазе из материальных запасов.		
5.	МБОУ	корпус 2 г. Норильск,		№ 20394 от	Нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от	01.11.2024	Не выполнено. Запланировано на летний	Не выполнено. Запланировано на летний	

«Лицей №3»	район Центральный, ул. Набережная Урванцева, д.35	21.11.2023	30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.216 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: в кабинете врача и в процедурном кабинете медицинского блока на стенах нарушение покрасочного слоя.	период 2024 года. Ремонтные работы своими силами.
1.5 МБОУ «Лицей №3»	корпус 2 г. Норильск, район Центральный, ул. Набережная Урванцева, д.35	№ 20394 от 21.11.2023	Нарушение требований ч. 1 ст 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в процедурном кабинете линолеумное покрытие пола имеет дефекты	Не выполнено, требует дополнительного финансирования, запрошено КП. Запланировано на летний период 2024 года. Ремонтные работы своими силами.
1.6 МБОУ «Лицей №3»	корпус 2 г. Норильск, район Центральный, ул. Набережная Урванцева, д.35	№ 20394 от 21.11.2023	Нарушение требований ч. 1 ст 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20	Выполнено. Приобретён и установлен писсуар в санитарном узле для мальчиков (2 этаж). Счет № 1513 от 27.03.2024

